

Certificado de Conformidad de Producto

Product Certificate of Conformity

Certificado No. / Certificate No.	PR1-100524V4
Informe No. / Report No.	BSP-0157-3
Nombre y dirección del titular del Certificado Name and address of the Certificate Holder	ABB Colombia Ltda. Av. Cra. 45 No. 108-27, Centro Empresarial Paralelo 108, Torre 1, Piso 12. Bogotá D.C, Colombia
Nombre y dirección de la fabrica(s) Name and address of the factory(ies)	ABB Schweiz AG, Low Voltage Products 8201 Schaffhausen, Suiza
País de Origen / Origin Country	Suiza Switzerland
Producto / Product	Interruptores automáticos de baja tensión Low voltage automatic circuit breakers
Designación / Type Designation	S800B, S800N, S800PV, S800S, S800S UC, S800S KM, S800PV-S, S800PV-M, S800PV-M-H, S800U, S800C
Marca / Trademark	
Características principales Ratings and principal characteristics	Anexo Anexx
Evaluado de acuerdo con los requisitos de: Tested according to:	Resolución 90708: 2013.Ministerio de Minas y Energía de Colombia, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. RETIE, artículo 20 y 20.16,2. Resolution 90708:2013, Mining and Energy Ministry, Colombian Mandatory Electrical Safety Regulation for Electrical Installation, article 20 and 20.16,2.
Esquema de Certificación Certification type scheme	Esquema Tipo 5 Type 5 scheme
Fecha de Emisión / Valid from:	27/11/2017
Ultima actualización / Last update:	03/02/2021
Renovación / Renewal:	03/02/2021
Vigente Hasta / Valid until:	26/11/2023

Autorizado Por:
Authorized by:

SERGIOAYALA
Gerente de Producto
TÜV Rheinland Colombia S.A.S.
Calle 108 No. 45 – 27 Bogotá - CO
(+57 1) 7460980



Certificado de Conformidad de Producto

Product Certificate of Conformity

Anexo / Annex
Certificado No. / Certificate No. PR1-100524V3

Características principales
Ratings and principal characteristics

Tipo / Modelo	capacidad de corte	Polos	Rango de corriente nominal	Curva de disparo
S800B	10kA	1,2,3,4	32-125A	B,C,D,K
S800N	20kA	1,2,3,4	13-125A	B,C,D
S800PV	1.5, 5kA	2,3,4	5-125A	S, SD, SP
S800S	25kA	1,2,3,4	6-125A	B, C, D, K
S800S UC	50kA	1,2,3,4	10-125A	UCB, UCK
S800S KM	6-50kA	3	20-80kA	KM
S800PV-S	5kA	2,3,4	10-125A	B
S800PV-M	1,5kA	2,3,4	32, 63, 125A	-
S800PV-M-H	1,5kA	2	32, 63, 100A	-
S800U	30, 50kA	1,2,3,4	10-100A	K,Z
S800C	7,5, 15kA	1,2,3,4	10-125A	B,C,D,K

Nota 1: las referencias se establecen así: S80XS (X=polos), -, Curva de disparo, corriente nominal.
Ejemplos: S801S-D16, S803S-B20"

Nota 2: Este producto puede incluir sus accesorios tales como:

- Contactos auxiliares S800-AUX, S800-AUX/ALT
- Piezas intermedias S 800-IP9
- Bobinas de cierre y apertura, y mínima tensión SOR, UVR, RSU.
- Dispositivo de enclavamiento UL S800U, S800U-PLL
- Mando rotativo S 800-RD, S800-RHE-EM, S800-RHE-H, S800-RHE-S
- Bobinas de emisión S2-A1, S2-A2

Fecha de Emisión / Valid from: 27/11/2017
Ultima actualización / Last update: 03/02/2021
Renovación / Renewal: 03/02/2021
Vigente Hasta / Valid until: 26/11/2023

Autorizado Por:
Authorized by:

SERGIOAYALA
Gerente de Producto
TÜV Rheinland Colombia S.A.S.
Calle 108 No. 45 – 27 Bogotá - CO
(+57 1) 7460980



ISO/IEC 17065:2012
15-CPR-002
FCP5, Rev2



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.com/co/