



INSPECCIÓN KIT SEGURIDAD ELÉCTRICA

Código: SA-S-107-01-01
Revisión: 001

ST5 N°

ACTIVIDAD:

PROYECTO / SERVICIO:

LUGAR:

ÁREA:

FECHA:

Instrucciones

1. Antes de completar la inspección, como referencia revise el estándar de SA-S-107-01 Código de Práctica para Seguridad electrica
2. El permiso de trabajo SA-S-001-01-03 Permit to Work Electrical Safety original debe permanecer en el área de trabajo.
3. Esta inspección es valida solo para el turno y fecha indicada.
4. En caso de responder como "No aplica" o "No conforme" a algunos de los requerimientos, deberá sustentarse en la parte de Observaciones.

<input checked="" type="checkbox"/>	Conforme	<input type="checkbox"/>	No conforme	-	No aplica
-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------	---	-----------

1- LISTA DE VERIFICACIÓN - MEDIA TENSIÓN:

EPP / EPC	IDENTIFICACIÓN	ESTADO	EPP / EPC	IDENTIFICACIÓN	ESTADO
Traje Antiarco 40cal/cm2		Estado del traje Estado del sistema de sujeción - cierres. Estado de los puños Estado de las costuras		Estado de cuero parte externa Estado de la lengüeta Estado de la suela	
Capucha de Protección Contra Arco Eléctrico 40 cal/cm2		Estado de la corona protector superior Estado del accesorio para adherir Estado de las costuras Estado de la capucha Estado de acetato o visor.		Estado general de la carcaza. Estado de las pilas. Estado de botones comando. Estado de indicador luminoso / audible Certificado de Calibración.	
				Número de serie: (Colocar número)	
Casco		Suspensión ó Arnes (absorber impactos) Tafilete (Función ajustar casco a la cabeza) Sudadera Estado de casquete. Vicesera y Ala		Estado general de la pértiga. Estado de los cuerpos de la pértiga. Estado del gancho o acople universal. Certificado de pruebas de aislamiento Número de serie: (Colocar número)	
Guante protección dieléctrica Clase 4		Estado-puño y entrededos Estado de la manga Prueba de porosidad. Simbología doble triangulo u otro - tipo/clase Estado-guante de protección mecánica Certificado de Pruebas a Guantes dieléctrico Número de serie: (Colocar número)		Estado de la pértiga de aterramiento Estado empuñadera Estado de mordazas y sus uniones Estado del cable y su cubierta PVC Número de serie: (Colocar número)	

Observaciones

Si alguna de las alternativas tiene la categoría de "no conforme", el equipo NO se puede utilizar.

2- LISTA DE VERIFICACIÓN - BAJA TENSIÓN:

EPP / EPC	IDENTIFICACIÓN	ESTADO	EPP / EPC	IDENTIFICACIÓN	ESTADO
Traje Antiarco 25cal/cm2		Estado del traje Estado del sistema de sujeción - cierres. Estado de los puños Estado de las costuras	Calzado dieléctrico		Estado de cuero parte externa Estado de la lengüeta Estado de la suela
Capucha de Protección Contra Arco Eléctrico 20 cal/cm2		Estado de la corona protector superior Estado del accesorio para adherir Estado de mica o visor Estado de mentonera	Revelador de Tensión BT		Estado general de la carcaza. Estado de las pilas. Estado de botones comando. Estado de indicador luminoso / audible
Casco		Suspensión ó Arnes (absorber impactos) Tafilete (Función ajustar casco a la cabeza) Sudadera Estado de casquete. Vicesera y Ala	Probador de Revelador		Certificado de Calibración. Número de serie: (Colocar número) Estado general del probador. Estado del sujetador imantado Número de serie: (Colocar número)
Guante protección dieléctrico Clase 00		Estado-puño y entrededos Estado de la manga Prueba de porosidad. Simbología doble triángulo u otro - tipo/clase Estado-guante de protección mecánica Número de serie: (Colocar número)	Puesta a tierra temporal BT		Estado de la púrtiga de aterramiento Estado empuñadera Estado de mordazas y sus uniones Estado del cable y su cubierta PVC Número de serie: (Colocar número)

Observaciones

Si alguna de las alternativas tiene la categoría de "no conforme", el equipo NO se puede utilizar.

3.- RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

INSPECCIONADO POR:	EMPRESA:	FIRMA:
SUPERVISADO POR:	EMPRESA:	FIRMA: