



Ref. Certif. No.

CN13475/M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Contactor

ABB France Low Voltage Products Division
10,rue Ampere -ZI-BP114 69685 Chassieu Cedex - France

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co. Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen
City, Guangdong Province

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co. Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui District, Jiangmen
City, Guangdong Province

Model and specification see the appendix

AS09、AS12、AS16、ASL09、ASL12、ASL16

The original CB certificate NO. is CN13475, dated 2009-02-
12. This modification is to add auxiliary circuit and to
change applicant's name.

PUBLICATION

EDITION

IEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment
2:2005

C009-CB2008CQC-017085-M1



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2011-05-03

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0012710

骑缝章

CN13475/M1

AS09, AS12, AS16, ASL09, ASL12, ASL16

AS09/ASL09:

AC-3: Ue/Ie: 220/230/240V/9A, 400-415V/9A, 440V/8A, 500V/8A, 690V/5A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/7.2A, 400-415V/7.2A, 500V/5.6A, 690V/4A;

AC-1: Ue/Ie: 690V/22A(Screw Type Connection), 690V/20A(Spring Type Connection);

AC-8a: Ue/Ie: 400V/12A;

AS12/ASL12:

AC-3: Ue/Ie: 220/230/240V/12A, 400-415V/12A, 440V/11A, 500V/11A, 690V/7A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/9.6A, 400-415V/9A, 500V/8A, 690V/5.6A;

AC-1: Ue/Ie: 690V/24A(Screw Type Connection), 690V/22A(Spring Type Connection);

AC-8a: Ue/Ie: 400V/16A;

AS16/ASL16:

AC-3: Ue/Ie: 220/230/240V/15.7A, 400-415V/15.7A, 440V/13.6A, 500V/12.5A, 690V/9A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/12.6A, 400-415V/12.4A, 500V/10A, 690V/7.2A;

AC-1: Ue/Ie: 690V/24A(Screw Type Connection), 690V/22A(Spring Type Connection);

AC-8a: Ue/Ie: 400V/22A;

Auxiliary Contact:

Ue/Ie: AC-15: 24-127V/6A, 220-240V/4A, 380-440V/3A, 500-690V/2A;

DC-13: 24V/6A, 48V/2.8A, 72V/1A, 110V/0.55A, 125V/0.55A, 220-250V/0.3A